



Belo Horizonte, 27 de junho de 2022.

### **PARECER DE VISTAS**

**FERRO + MINERAÇÃO S.A.**  
FAZENDA DO PIRES, S/N, KM 595 DA BR 040  
processo nº 2100.01.0059632/2021-51

CONSELHEIRO: Fernando Benício de Oliveira Paula

Entidade: Associação Ambiental e Cultural Zeladoria do Planeta

Realizada visita técnica dia 14 de junho de 2022.

Registradas as presenças: Sr. Fernando Benicio e Ricardo Gomes – Associação Zeladoria do Planeta, segue abaixo os demais membros presentes na visita,

Tiago Maciel Peixoto de Oliveira	Coordenador Licenciamento	Ferro+Mineração
Alisson Nogueira Braz	PL	Ferro+Mineração
Wilson Catarino dos Santos	Supervisor Montagem elétrica	Ferro+Mineração
Eder Roberto de Souza	Coordenador engenharia	Ferro+Mineração

**INTRODUÇÃO:** Este documento tem por objetivo apresentar um relatório circunstanciado da análise da real necessidade da solicitada supressão visando instalação de torres para rede de distribuição de energia e em caso de conformidade frente ao parecer único dos técnicos da SUPRAM apontar e sugerir as possíveis adequações.

Salientamos que foram adotados todos os procedimentos relativos às normas de segurança e proteção ao coronavírus e suas variantes.



Créditos das fotos: Associação Ambiental e Cultural zeladoria do Planeta.

## **LISTAGEM DE FIGURAS**

---

Foto 1- Reunião Equipe técnica na área do empreendimento;

Foto 2- Registro da central de distribuição

Em cumprimento ao disposto no art. 34 do Regimento Interno do COPAM / MG, a ASSOCIAÇÃO AMBIENTAL E CULTURAL ZELADORIA DO PLANETA – representante do segmento de Organizações da sociedade civil através do conselheiro FERNANDO BENÍCIO DE PAULA, vem pelo presente relatório apresentar o parecer de vistas acerca do processo:

Na visita realizada no dia 14/06/2022 na empresa Ferro+Mineração foram abordados temas sensíveis a supressão de uma área de cerrado para relocação da rede elétrica.

Foram apresentados a necessidade de mergulho e paralelismo, uma exigência feita para evitar uma interferência do campo eletro

magnético da rede maior na rede menor.

E para minimizar os impactos se faz necessário o uso da técnica de mergulho para implantação de uma rede no mesmo trajeto seguindo a mesma linha, que será feito ao mesmo tempo relocando a existente e implantando a instalação de outra, lembrando que a instalação das redes será feita no mesmo trajeto da faixa de servidão da rede maior que servirá para a rede menor, conseguindo assim diminuir o espaço respeitando a metragem exigida ou seja quando se coloca as redes em paralelo, já respeita-se a distância exigida diminuindo assim a área de impacto, assim se faz necessário o mergulho, porque uma rede de tensão 13 não pode ficar debaixo de uma rede de tensão de 138.

O plantio proposto será realizado em uma área pertencente a Fazenda Brandão, imóvel cuja matrícula está registrada sob o número 8.678, no município de Passa Tempo, Minas Gerais.

Com autorização do proprietário, foi selecionada uma área de 0,79 ha. A área selecionada apresenta vegetação regenerante, porém possui falhas em sua cobertura vegetal, sendo escolhida com intuito de promover o plantio de enriquecimento de forma aleatória buscando o aumento do preenchimento dessas falhas e o aumento da biodiversidade de espécies no local.

Abaixo imagem do registro da área de compensação:



Figura 6.2.1-1: Mapa da área selecionada para realização do plantio de compensação pela supressão de espécies protegidas e/ou ameaçadas em área de Reserva legal proposta no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

## **CONCLUSÃO:**

Observamos que a FERRO + MINERACAO S.A. viabilizou com excelência a visita técnica para a análise do processo de supressão *IN LOCO*, ressalta-se a extrema importância da avaliação do terceiro setor que neste ato representa o conselho para dar maior segurança ao processo de licenciamento. Na visita foram observados os seguintes pontos:

- 1) Não existe impacto significativo frente ao projeto apresentado;
- 2) A compensação é adequada;
- 3) Foi sugerido ao empreendedor uma avaliação da cortina arbórea as margens da BR visando segurança para o empreendimento e evitando acidentes com a rede.

Mediante ao exposto venho sugerir o **DEFERIMENTO** acompanhando o parecer técnico.

Atenciosamente,



---

**Fernando Benicio de Oliveira Paula**  
**Diretor Presidente**  
Associação Ambiental e Cultural Zeladoria do Planeta  
CNPJ: 10.626.560/0001-00